

PRÜFZEUGNIS

zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern für die Eintragung in die Liste geprüfter Reinigungsmittel (Liste RK) der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen

Prüfobjekt: **Reinigungsmittel**
Artikelbezeichnung: Amidoclear
Artikel-Nummer: 4383
Chargen-Nr.: 4006
Farbe: gelblich-farblos
Anlieferungsform: flüssig
Hersteller/Lieferer: DREITURM GmbH
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

Auftraggeber: DREITURM GmbH
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1
36396 Steinau an der Straße

Zeugnisnummer: 104142501.001

Prüfdatum: 26.05.2025

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut.

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für keramische Beläge in Schwimmbädern - Stand 11/2017**
- Chemische Beständigkeit von keramischen Materialien und zementären Fugenmörteln gegen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration

Bewertung: **Der Einsatz sollte auf Spezialreinigungsaufgaben in Verbindung mit Vor- und Nachbehandlung der zu reinigenden Flächen beschränkt werden.**
Bei Anwendung des geprüften Reinigungsmittels ist ein chemischer Angriff auf Fugenmaterial aus Zementmörtel möglich.

Bemerkung: Eine detaillierte Zusammenstellung der Herstellerangaben und der Untersuchungsergebnisse erfolgt in Anlage 1 und 2 des Prüfzeugnisses.

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer


Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

Großburgwedel, 06.06.2025
Schu/ke



Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.
Das Prüfzeugnis hat eine Geltungsdauer von 10 Jahren (ab Prüfdatum).
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses sind nur in ungekürzter Form gestattet.

Seite 1 von 3

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

 **SÄUREFLIESNER**
PRÜFEN + SCHÜTZEN